

Утверждено
Директор
Муниципального казенного учреждения
«Культурно-информационный
методический центр» Шкотовского
муниципального района



С.В.Колмакова

“25” июня 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Устанавливющая противопожарный режим в учреждениях культуры

1. Ко всем зданиям учреждений культуры должен быть свободный доступ и подъезд пожарных машин. Противопожарные разрывы между зданиями, проезды и подъезды не должны использоваться для складирования материалов, оборудования и стоянки автотранспорта. Территория своевременно очищается от мусора и сухих листьев. Разведение костров и сжигание сухих листьев разрешается от здание на расстоянии 50 метров.
2. Помещения учреждения культуры должны быть обеспечены средствами пожаротушения.
3. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей, их следует располагать на видных местах, вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.
4. В зрительных залах все кресла и стулья следует соединить в ряды между собой и прочно укрепить к полу. Допускается не закреплять кресла к полу, при обязательном соединении их в ряды между собой в зрительных залах с количеством мест не более 200.
5. Деревянные конструкции сценической коробки, декорации, выставочные оформления, драпировка в зрительных залах должны быть обработаны огнезащитным составами. У руководителя учреждения должен быть акт выполненных работ с указанием даты пропитки. Периодичность обработки определяется огнезащитным действием состава.
6. Хранение декораций, инвентаря и имущества под лестничными маршами, в подвалах под зрительными залами не разрешается. Они должны быть уbrane в специальные склады (кладовые, сараи, сейфы и др.).
7. Установка решеток на окнах зданий запрещается. (В отдельных случаях разрешается по согласованию с органами пожарного надзора).
8. Не допускается установка в зрительных залах приставных стульев, закрытие дверей выходов на трудно - открывающиеся запоры, загромождения путей эвакуации.
9. Зрительный зал должен иметь 2 выхода и сигнальные фонари с зелеными стрелками и надписью “Выход”.
10. В зданиях ширина проходов должна быть не менее 1м, а при выходе не менее ширины дверей. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по ходу движения людей из помещений.
11. В учреждениях культуры курение разрешается только в специально отведенных местах. О запрещении курения на видных местах должны быть сделаны надписи. Установка мягкой мебели в местах курения запрещается. В курительных комнатах устанавливаются несгораемые пепельницы или урны с водой.
12. Курение на сцене, применение открытого огня, производство выстрелов, фейерверков и огневых эффектов запрещается.
13. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещениях допускаются в количестве не более сменной потребности и только в нестораемых закрытых ящиках в специально отведенных местах.
14. Хранение и использование пиротехнических изделий в зрительных местах (учреждениях) не разрешается.

15. Электропроводка должна быть постоянного исполнения и отвечать правилам устройства электроустановок.
16. Все учреждения культуры должны быть обеспечены средствами извещения о пожаре. У телефонов должны быть вывешены номера телефонов вызова пожарной охраны. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном состоянии и боевой готовности.

Запрещается:

1. Производить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
2. Отогревать замершие водопроводы, канализации и др. трубы, открытым огнем. Для этого используют нагретый пар, песок или горячую воду.
3. Разводить на территории объекта костры, сжигать мусор.
4. Курить в запрещенных местах
5. Загромождать проходы, кулуары, лестничные клетки и др. пути эвакуации людей, а также хранить сгораемые предметы
6. Оставлять без присмотра включенное электрооборудование, электроприборы и токоприемники.
7. Пользоваться электронагревательными приборами в местах, не согласованных с пожарной охраной.
8. Пользоваться неисправными электроприборами и временной электропроводкой
9. Хранить не затушенные угли, золу в сгораемой таре и выбрасывать их вблизи зданий
10. Производить всякого рода планировку без ведома, вышестоящих органов.
11. Перегружать помещение книгами и материалами сверхустановленной нормы.
12. Хранить вблизи центрального отопления сгораемые материалы и предметы.
13. Оставлять после окончания работы под напряжением силовую и осветительную электросеть.
14. Устраивать жилье или временное проживание граждан.
15. Производить какие - либо ремонтные работы без ведома местной пожарной охраны

При устройстве новогодних праздников:

1. Елка должна находиться на устойчивом основании (лучше в бочке с песком) на расстоянии не менее 1м. от стен и потолка. Количество присутствующих - из расчета 0,75 кв. м. площади пола одного человека.
2. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электромонтером. Ответственными лицами за противопожарную безопасность при устройстве новогодних елок в учреждениях культуры являются руководители учреждений.
3. Во время проведения массовых мероприятий с детьми неотлучно находиться также дежурные. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей из помещений в случае пожара. Ответственные за проведение новогодней елки перед началом массового мероприятия должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении и в обеспечении помещений первичными средствами пожаротушения.
4. При малейшем подозрении на неисправность в елочном освещении (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) иллюминация должна быть немедленно выключена и не должна включаться до выяснения причин неисправности и их устранения
- 5.

При оформлении елки запрещается:

- а) использовать легковоспламеняющиеся игрушки и украшения.
- б) обкладывать подставку ватой, не пропитанной огнезащитным составом.
- в) устраивать световые эффекты с применением бенгальских огней и хлопушек
- г) применять свечи для иллюминации елки

При эксплуатации печного отопления.

1. Топка печей должна прекращаться за 2 часа до начала пребывания людей в зрительный зал или за 2 часа до окончания работы. Золу и шлак удалить в специально отведенное место и залить водой.
2. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены
3. Дымовые трубы должны очищаться от сажи, для отопительных печей один раз в 3 месяца.

При эксплуатации печного отопления запрещается

- а) оставлять без присмотра топящиеся печи и поручать надзор за ними малолетним детям,
- б) применять для разжигания печей горючие вещества (бензин, керосин, и др).
- в) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и др. мероприятий.
- г) перекаливать печь.

Нормы пожарной безопасности

1. Согласно нормам пожарной безопасности (НПБ -166 -97) использовать первичные средства огнетушения (огнетушители) разрешается углекислотные (типа ОУ (2,5,10)), порошковые (типа ОП (2,5,10))

Дом культуры, клуб	- сцена	1огн. (углекислотный) на 50 кв. м, но не менее но не менее двух на помещение.
	- зал	1огн. (углекислотный) на 200 кв. м, но не менее двух на помещение
	- фойе	1огн. (углекислотный) на 100 кв. м, но не менее двух

Читальный зал 1огн.(углекислотный) на 50 кв. м, но не менее
и библиотека двух на помещение

Огнетушители (углекислотные) предназначены для тушения загорания различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха и электроустановок под напряжением до 1000 В.

Огнетушители (порошковые) предназначены для тушения загорания пожаров класса А(твердых веществ), В(жидких веществ), С (газообразных веществ) и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

В случае возникновения пожара:

Каждый работник учреждения культуры при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан:

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
2. Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Руководитель учреждения (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:

1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, ответственного дежурного по объекту;
2. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
3. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
4. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), перекрыть паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие

- мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
5. Прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
 6. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в тушении пожара;
 7. Осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
 8. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
 9. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.

По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия (или лицо его заменяющее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимый для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждению его развития.